

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: **24772/DIR/TR**
(da citare nella risposta)

Pinerolo, li **12/08/2015**

Egr. Sig. SINDACO
Comune di OULX
Piazza Garambois 1/BIS
10056 OULX TO

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA FRAZIONE BEAULARD

Si comunica che a seguito del nubifragio di domenica 9 agosto u.s. e del conseguente deterioramento della risorsa proveniente dalle sorgenti, dette fonti sono tutt'ora fuori servizio, tuttavia i nostri operatori stanno continuando le attività di ripristino dell'approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale a servizio della frazione Beaulard e allo stato attuale l'accumulo idrico sta significativamente migliorando con effetti positivi sulla distribuzione all'utenza.

Scusandoci per il disservizio, derivante da cause di forza maggiore, porgiamo cordiali saluti e rammentiamo la nostra costante disponibilità a confronti per la risoluzione delle problematiche del caso.

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Direttore Servizio Idrico Integrato
TURACCHIO Ing. Raffaella